

**Roth fordelerskabe til målerinstallationer**  
**Roth vannmålerskap**  
**Roth Jakotukkikaappi vesimittarille**  
**Roth water meter cabinet**







Installation




550 mm, indbygning  
550 mm, innbygning  
550 mm, uppoasennus  
550 mm, for in-wall



*Living full of energy*

Roth fordelerkabe til målerinstallationer > Roth vannmålerskap, innbygging/universal  
Roth Jakotukkikaappi vesimittarille, yleismalli. > Roth water meter cabinet







**(DK)** Max 3 mm afstand fra skab til reglar.

**(NO)** Maks 3 mm avstand fra skap til stender.

**(FI)** Etäisyys kaapin ja runkotolpan välillä saa olla korkeintaan 3 mm.

**(UK)** Max 3 mm distance from cabinet to studs.




**(DK)** 20 - 28 mm er ikke trækfast uden Roth rørslås.


**(NO)** 20 - 28 mm er ikke trekkfast uten Roth plasthette.

**(FI)** 20 - 28 mm suojaputki, liitos ei ole vetokestävä ilman Roth lukitusrengasta.

**(UK)** 20 - 28 mm are not tensile without Roth plastic cap.

Ø = 20 - 81 mm






**(DK)** Tomrøret skal fastgøres inden for 500 mm fra bunden af skabet. Tomrøret skal komme lodret op. Maksimal skævhed +/- 5 grader.

**(NO)** Varerøret skal klamres/ fikseres 500 mm før bunnen av skabet. Varerøret skal komme loddrett opp, maksimal skjevhet +/- 5 grader.

**(FI)** Suojaputki kiinnitetään pystysuoraan korkeintaan 500 mm päähän kaapin pohjasta. Kallistus korkeintaan +/- 5 asetta.

**(UK)** The corrugated pipe must be fastened within 500 mm from the bottom of the cabinet. The corrugated pipe must come up vertically. Maximum off centre +/- 5 degrees.




**(DK)** Der bør installeres et drænrør i bunden af fordelerskabet således, at evt. lækagevand føres til rum med gulv afløb og utætheder opdages umiddelbart. Hvis skabet placeres uden mulighed for at føre lækagevand til rum med gulv afløb, skal man på anden måde sikre at utætheder opdages, evt. med en akustisk alarm.

**(NO)** Det skal monteres overløp for drenering fra fordelerskabet og synlig ut i rom med sluk og tett gulv. Dreneringsrøret skal maksimalt være 1,5 meter. Dersom fordelerskabet må plasseres i kontorlokaler, toalettrom, kjøkken e.l uten dreneringsmuligheter til sluk, så skal skabet utstyres med en Roth QuickStop sensor som varsler og stenger for vannet ved lekkasje, eller liknende produkt.

**(FI)** Ylivuotoputki on asennettava niin, että vesi johdatetaan huoneisiin, joissa on lattiakaivot. Jos jakotukkikaappi sijoitetaan tiloihin ilman viemäröintimahdollisuutta, suosittelemme Roth QuickStop anturin lisäämistä kaappiin. Vuodon sattuessa anturi hälyttää.

**(UK)** An overflow must be installed for drainage from the distribution cabinet and out into rooms with drains and solid floors. The length of drainage pipe must be a maximum of 1.5 meters. If the cabinet has to be placed in office premises, WC's or kitchens without drainage options for the drain, then the cabinet must be equipped with a Roth QuickStop sensor that alerts and shuts off the water in the event of a leak.










**(DK)** Tomrøret skal fastgøres inden for 500 mm fra bunden af skabet og komme lodret op. Maksimal skævhed +/- 3 grader.

**(NO)** Varerøret skal klamres innenfor 500 mm fra bunnen av skabet og komme loddrett opp. Maks skjevhet +/- 3 grader.

**(FI)** Suojaputki kiinnitetään pystysuoraan korkeintaan 500 mm päähän kaapin pohjasta. Kallistus korkeintaan +/- 3 asetta.

**(UK)** The corrugated pipe must be fastened within 500 mm from the bottom and the corrugated pipe must come up vertically. Maximum off centre +/- 3 degrees.





**(DK) Tekniske data**

Roth fordelerskab inv 550 mm H/V t. måler

VVS-nr. SF1000.132

Anvendelse  
MaterialeFordelerinstallationer.  
Pulverlakeret stål,  
EPDM**Tilbehør**Roth fikseringsnippel 20 - 28 mm  
Roth fikseringsnippel 25 - 34 mm  
Roth rørgennemføring 10 - 34 mm rør  
Roth rørgennemføring 20 - 81 mmVVS-nr. 046297.728  
VVS-nr. 046297.734  
VVS-nr. 046297.752  
VVS-nr. 046297.754**(FI) Tekninen tieto**

Roth vesimittarikaappi vas./oik. 550 mm

LVI-nro. 17SF1000.132

Käyttöalueet  
MateriaaliKäyttövesijär-  
jestelmät  
Terästä, EPDM**Lisätarvikkeet**Roth lukitusrengas suoja-putkelle 20 - 28 mm  
Roth lukitusrengas suoja-putkelle 25 - 34 mm  
Roth läpivientikumi 10,5 - 34 mm  
Roth läpivientikumi 20 - 81 mmLVI-nro. 2070562  
LVI-nro. 2070563  
LVI-nro. 2070561  
LVI-nro. 2070577**(NO) Tekniske data**

Roth fordelerskap innv. -550 m/kons H/V

NRF nr. 17SF1000.132

Bruksområde  
MaterialeForbruksvann  
Stål, EPDM**Tilbehør**Roth plasthette f/fiksering av varerør 20 - 28 mm  
Roth plasthette f/fiksering av varerør 25 - 34 mm  
Roth universal gumminippel 10 - 34 mm  
Roth universal gumminippel - stor, 20 - 81 mmNRF nr. 511 81 97  
NRF nr. 511 81 98  
NRF nr. 511 74 91  
NRF nr. 837 03 98**(UK) Technical data**

Roth Watermeter Cabinet - INV 550 mm L/R

HVAC No. 7SF1000132

Application  
MaterialsTapwater installations  
Powder coated steel,  
EPDM**Accessories**Roth Fix connector 20 - 28 mm  
Roth Fix connector 25 - 34 mm  
Roth Pipe feed-through 10 - 34 mm  
Roth Pipe feed-through 20 - 81 mmHVAC no. 7046297728  
HVAC no. 7046297734  
HVAC no. 7046297752  
HVAC no. 7046297754**ROTH DANMARK A/S**Centervej 5  
3600 Frederikssund  
Tlf. +45 4738 0121  
E-mail: service@roth-danmark.dk  
roth-danmark.dk**ROTH SVERIGE AB**Höjdrodergatan 22  
212 39 Malmö  
Tel. +46 40534090  
E-mail: service@roth-sverige.se  
roth-sverige.se**ROTH FINLAND OY**Raaseporintie 9, Talo 2  
10600 Tammisaari  
Puh. +358 (0)19 440 330  
S-posti: service@roth-finland.fi  
roth-finland.fi  
facebook.com/RothFinland**ROTH UK Ltd**Enterprise House  
Barracks Road  
Stourport-On-Severn  
Worcestershire  
DY13 9RW  
Phone +44 (0) 1905 453424  
E-Mail enquiries@roth-uk.com  
technical@roth-uk.com  
orders@roth-uk.com  
accounts@roth-uk.com  
roth-uk.com